



Общество с ограниченной ответственностью

«Тверская генерация»

ИНН/КПП 6906011179/695201001

ОГРН 1106906000068

Юридический адрес: 170015, г Тверь,

ул. Георгия Димитрова, 21, каб. 312

Тел.: 8 (4822) 32-97-59, 32-97-60

Факс: 32-97-35



«Утверждаю»

Начальник ГК и ЭПУ

ООО «Тверская генерация»

А.Г.Кулагин

«31» 07 2019 г.

АКТ

Повторного допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии у потребителя

Произведён технический осмотр приборов узла учёта тепловой энергии у потребителя ТСЖ Офисные помещения дог. № 4800
(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу г. Тверь, улица Скворцова-Степанова, д. 38
Смешанный (отопление, гвс по закрытой схеме)

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено Узел учёта соответствует «ПП РФ от 18 ноября 2013г. №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» п. 64 и рабочему проекту.

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил учёта тепловой энергии и теплоносителя)

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии допускается (не допускается) в эксплуатацию

с «30» 07 2019 г. по «30» 07 2020 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Срок очередной поверки: 12.08.2023

Тип прибора	Заводской номер	Срок проведения поверки	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
СКМ-2	№ 110466	<u>21.05.2019</u>	Гкал - <u>1608,311</u>	№ <u>13339261</u> № <u>13339262</u>
ЭСДМ-1-32	№ 132058		М3 - <u>185904</u>	№ <u>7718-958</u>
ЭСДМ-2-32	№ 132059		М4 - <u>185135</u>	№ <u>7718-959</u>
			<u>6-0,46; 0,45</u>	№ <u>7718-960</u>
КТС-Б	№ <u>198508 А</u>	<u>12.08.2019</u>	Т1 - <u>30</u> Т2 - <u>57</u>	<u>7718-937/976</u>
			Тр - <u>62298</u>	

В случае, если прибор учета тепловой энергии и теплоносителя установлен на несколько абонентов и (или) субабонентов и между ними отсутствует соглашение о распределении показаний прибора учета, то показания прибора ежемесячно распределяются энергоснабжающей организацией пропорционально договорным нагрузкам.

Представитель энергоснабжающей организации:

Инспектор группы контроля и эксплуатации приборов учёта ООО «Тверская генерация»

тел. 50-64-23; факс- 50-64-20(97) э.п: fatkulnaga@tygen.ru Фаткулина Г.А.

Ответственный представитель потребителя _____

(должность, фамилия, номер телефона, подпись)