

г. Тверь

«04» 10 2024 г.

Акт составлен представителем ООО «Тверская генерация» в лице

Амачаевой Е.В.

в присутствии представителя

ТЕНЕ

в лице

Побович

по адресу

ул. Степанова, 38

номер теплового узла

1

Схема присоединения системы отопления

автоматизированной

Схема присоединения системы ГВС

закрытая

Установленное дроссельное устройство

-сопло Ø мм. опломбировано пломбой № -шайба Ø мм. опломбировано пломбой № Предохранительные устройства присутствуютАвтоматические регуляторы Р.Т.

Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность. (согласно ПТЭ ТЭ, п.2.13)

-на внутренней системе отопления давление было поднято до 6.0 ати.предохранительный клапан сработал по достижении давления в 6.0 ати.-на оборудовании теплового пункта давление было поднято до 10.0 ати.-на системе горячего водоснабжения давление было поднято до ати.-на теплофикационном вводе давление было поднято до ати

Результаты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность

Гидравлические испытания внутренней системы отопления

выдержаны

Гидравлические испытания оборудования теплового пункта

выдержаны

Гидравлические испытания системы горячего водоснабжения

Гидравлические испытания теплофикационного ввода

Замечания Установить ГВС на вводе трубопроводов в зданиеГВП внутренней системы отопления не производиласьРавномерности уровней стояков и приборов ВСО не обеспеченРСО не гарантирует качественное теплоснабжение в ОЗН
Система ГВС не промывалась

Представитель ООО «Тверская генерация»

инженер И.И. Иванов А.И.

Представитель потребителя

Р.Т.

г. Тверь

«04» 10 2024 г.

Акт составлен представителем ООО «Тверская генерация» в лице

Александров Е.В.

в присутствии представителя

ТСЖ

в лице

Побереж

по адресу

Сиб. Степанова, 38

номер теплового узла

2

Схема присоединения системы отопления

автоматизированный

Схема присоединения системы ГВС

закрытая

Установленное дроссельное устройство

-сопло Ø — мм. опломбировано пломбой № —-шайба Ø — мм. опломбировано пломбой № —Предохранительные устройства присутствуютАвтоматические регуляторы Р-Т.

Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность. (согласно ПТЭ ТЭ, п9.2.13)

-на внутренней системе отопления давление было поднято до 6.0 ати.предохранительный клапан сработал по достижении давления в 6.0 ати.-на оборудовании теплового пункта давление было поднято до 10.0 ати.-на системе горячего водоснабжения давление было поднято до — ати.-на теплофикационном вводе давление было поднято до — ати

Результаты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность

Гидравлические испытания внутренней системы отопления

выдержаны

Гидравлические испытания оборудования теплового пункта

выдержаны

Гидравлические испытания системы горячего водоснабжения

Гидравлические испытания теплофикационного ввода

Замечания Установить ГВС на вводе трубопроводов
в зданиеГПН внутренней системы отопления, полностью
не производитсяРавномерной прошивкой стояков и приборов все
не обеспеченоООО не гарантирует качественное теплоснабжение в ОЗП
Система ГВС не производится

Представитель ООО «Тверская генерация»

директор А.Н. Иванова А.Н.

Представитель потребителя

Иванова А.Н.



Общество с ограниченной ответственностью

«Тверская генерация»

(ООО «Тверская генерация»)

ИНН/КПП 6906011179/695201001

ОГРН 1106906000068

Юридический адрес: 17003, г. Тверь.

ш. Петербургское д.2 каб 12

Почтовый адрес 170015, г. Тверь

ул. Георгия Димитрова, 21,

Тел.: 8 (4822) 50-62-59, 50-62-60

Факс: 50-62-35

E-mail@tvgen.ru

«Утверждаю»

Начальник ГК и ЭПУ

А.Г. Кулагин

Д. № 21 » 10 2024 г.

Договор № 92774

АКТ

Повторного допуска в эксплуатацию

узла учёта тепловой энергии у потребителя

Произведён технический осмотр приборов узла учёта тепловой энергии

у потребителя

Товарищество Собственников Жилья

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу г. Тверь, улица Скворцова-Степанова, дом 38 (жилая часть)

Смешанный (отопление, гвс по закрытой схеме)

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено Узел учёта соответствует «ПП РФ от 18 ноября 2013г. №1034 «О коммерческом учёте тепловой энергии, теплоносителя» п. 64 и рабочему проекту.

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил учёта тепловой энергии и теплоносителя)

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии допускается (не допускается) в эксплуатацию

с «18» 10 2024 г. по «18» 10 2025 г. в следующем составе

оборудования и пломбируется:

срок очередной поверки: 09.06.2027 г.

Тип прибора	Заводской номер	Дата проведения поверки	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
СКМ-2	№ 110465	09.06.2023 г.	Q-12477,537	№ 9256591073/44
ЭСДМ-1-80	№ 180030		M1-832849,03	№ ТГ07231
ЭСДМ-2-80	№ 180024		M2-825735,79	№ ТГ07202
ЭСДМ-3-25			т/ч 6,39 т/ч 644	№ 6542844
КТС-Б	№ 156491 г/х	30.06.2023г.	T1-67 T2-46	№ ТГ18964
			Тр-105504,06	а ТГ18-963

В случае, если прибор учёта тепловой энергии и теплоносителя установлен на несколько абонентов и (или) субабонентов и между ними отсутствует соглашение о распределении показаний прибора учёта, то показания прибора ежемесячно распределяются энергоснабжающей организацией пропорционально договорным нагрузкам.

Представитель энергоснабжающей организации ООО «Тверская генерация»:

Инспектор группы контроля эксплуатации приборов учёта:

Фаткулина Г. А.

Тел.: 50-64-22; 50-64-23; факс: 50-64-20, 50-64-97; E-mail: fatkulinaga@tvgen.ru

Адрес эл. почты для направления обращений: E-mail: tvr@tvgen.ru

Ответственный представитель потребителя:



Общество с ограниченной ответственностью

**«Тверская генерация»
(ООО «Тверская генерация»)**

ИНН/КПП 6906011179/695201001

ОГРН 1106906000068

Юридический адрес: 17003, г. Тверь,

ш. Петербургское д.2 каб 12

Почтовый адрес 170015, г. Тверь

ул. Георгия Димитрова, 21,

Тел.: 8 (4822) 50-62-59, 50-62-60

Факс: 50-62-35

E-mail: tvgen.ru

«Утверждаю»
Начальник ГК и ЭПУ

ООО «Тверская генерация»

А.Г.Кулагин

« 21 » 10 2024 г.



Договор № 92774

АКТ

Повторного допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии у потребителя

Произведён технический осмотр приборов узла учёта тепловой энергии

у потребителя

Товарищество Собственников Жилья

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу

г. Тверь, улица Скворцова-Степанова, дом 38 (офисная часть)

Смешанный (отопление, гвс по закрытой схеме)

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего

установлено Узел учёта соответствует «ПП РФ от 18 ноября 2013г. №1034 «О коммерческом учёте тепловой энергии, теплоносителя» п. 64 и рабочему проекту.

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил учёта тепловой энергии и теплоносителя)

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии допускается (не допускается) в эксплуатацию

с « 18 » 10 2024 г. по « 18 » 10 2025 г. в следующем составе

оборудования и пломбируется:

срок очередной поверки: 09.06.2027 г.

Тип прибора	Заводской номер	Дата проведения поверки	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
СКМ-2	№ 110466	09.06.2023 г.	Q- 2635,081	№ 3733813
ЭСДМ-1-32	№ 132058		M1- 241467,30	№ 1064443
ЭСДМ-2-32	№ 132059		M2- 241494,11	№ 1064446
ЭСДМ-3-25			т/ч 1,37 т/ч 1,34	№ 5102238
КТС-Б	№ 193508 г/х	10.06.2023г.	T1- 67 T2- 30	№ 2940413
			Тр- 105276,52	№ 510-065

В случае, если прибор учета тепловой энергии и теплоносителя установлен на несколько абонентов и (или) субабонентов и между ними отсутствует соглашение о распределении показаний прибора учета, то показания прибора ежемесячно распределяются энергоснабжающей организацией пропорционально договорным нагрузкам.

Представитель энергоснабжающей организации ООО «Тверская генерация»:

Инспектор группы контроля эксплуатации приборов учета: Фаткулина Г. А.

Тел.: 50-64-22; 50-64-23; факс: 50-64-20, 50-64-97; E-mail: fatkulnaga@tvgen.ru

Адрес эл. почты для направления обращений: E-mail: tvr@tvgen.ru

Ответственный представитель потребителя: А.А.А.А.