



Общество с ограниченной ответственностью
«Тверская генерация»
 ИНН/КПП 6906011179/695201001
 ОГРН 1106906000068
 Юридический адрес: 170015, г Тверь,
 ул. Георгия Димитрова, 21, каб. 312
 Тел.: 8 (4822) 32-97-59, 32-97-60
 Факс: 32-97-35



«Утверждаю»
 Начальник ГК и ЭПУ
 ООО «Тверская генерация»
 А.Г.Кулагин
 Д. «02» июня 2019 г.

АКТ
Повторного допуска в эксплуатацию
узла учёта тепловой энергии у потребителя

Произведён технический осмотр приборов узла учёта тепловой энергии
 у потребителя ТСЖ Ж.Д. дог. № 92774
 (наименование потребителя и его абонентский номер)
 по адресу г. Тверь, ул. Скворцова – Степанова, д. 38
Смешанный(отопление и гвс по закрытой схеме)

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего
 установлено **Узел учёта соответствует «ПП РФ от 18 ноября 2013г. №1034 «О коммерческом
 учете тепловой энергии, теплоносителя» п. 64 и рабочему проекту.**

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил учёта тепловой энергии и теплоносителя)
 На основании изложенного узел учёта тепловой энергии допускается (не допускается) в
 эксплуатацию
 с «05» июня 2019 г. по «04» июня 2020 г. в следующем составе
 оборудования и пломбируется: **Срок очередной поверки: 12.03.2023г.**

Тип прибора	Заводской номер	Срок проведения поверки	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
СКМ-2	№ 110465	21.05.2023г.	Q _г 4667,25	№ 13339413/12
ЭСДМ-1-80	№ 180030	-//-	U _г 493599	№ 7718-988
ЭСДМ-2-80	№ 380024	-//-	U _г 493355	№ 7718-989
ЭСДМ-3-25	№ 025197	-//-	G _г - 3,61 ; 3,57	№ 7718-990
КТС-Б	№. 193507		t ₁ 34; t ₂ 47	№ 7718-963
	193508	12.03.2019г.	T _г 60616,62	7718-964
		12.03.2023г.	U _г - 0,1 t _г - 37	

В случае, если прибор учета тепловой энергии и теплоносителя установлен на несколько абонентов и (или) субабонентов и между ними отсутствует соглашение о распределении показаний прибора учета, то показания прибора ежемесячно распределяются энергоснабжающей организацией пропорционально договорным нагрузкам.

Представитель энергоснабжающей организации:
 Инспектор группы контроля и эксплуатации приборов учёта ООО «Тверская генерация»
 тел. 50-64-23; факс- 50-64-20(97) эл.п: fatkulinaga@tvgen.ru Фаткулина Г.А. *Г.А.*
Ответственный представитель потребителя *И.И. Николаев*

(должность, фамилия, номер телефона, подпись)